Зарегистрирована

в МЧС России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4C22188DC2D86AD1352AB8159219F2EE
Владелец: "МЧС России"
Действителен с 30.04.2026 по 24.07.2027

Регистрационный № Г015-00101-66/06346242

«29» августа 2026 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
помещения Общества с ограниченной ответственностью "Современные социальные технологии"

(наименование объекта защиты)

1. Правообладатель объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, являющегося собственником объекта защиты или лицом, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое)

Идентификационный номер налогоплательщика: 6671329436
Почтовый адрес: 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 2, КВ. 54
Адрес электронной почты (при наличии): ural.soc@mail.ru
Номер телефона (при наличии): +7(908)6316986

2. Сведения об объекте защиты:
Договор аренды от 01.04.2026 Серия: - № -

(указываются реквизиты документа, подтверждающего право собственности на объект защиты или владения им

на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое)

кадастровый номер: 66:41:0106126:231

фактический адрес местонахождения объекта защиты: 620012, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Краснознаменная, д. 6, помещ. 1А

дата ввода объекта защиты в эксплуатацию: «01» августа 1985 г.;

сведения о проведении реконструкции, капитального ремонта и изменении класса функциональной пожарной опасности (при наличии):
Не проводились

(указывается дата проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

3. Сведения о пожарной безопасности объекта защиты:

№ п/п	**Наименование раздела**		
1.	**Характеристика объекта защиты**		
	Наименование	**Значение**	
1.1.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории	
1.2.	Степень огнестойкости	II	
1.3.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0	
1.4.	Категория по пожарной и взрывопожарной опасности *(указывается для объектов защиты производственного или складского назначения)*	-	
1.5.	Объем, $м^3$	619.07	
1.6.	Общая площадь, $м^2$	199.70	
1.7.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, $м^2$	199.7	
1.8.	Высота, м	3.1	
1.9.	Этажность	1	
1.10.	Количество этажей	1	
1.11.	Наличие открытых лестниц / многосветных пространств	Нет	Нет
1.12.	Максимальное количество одновременно находящихся людей	20	
1.13.	Наличие постоянных рабочих мест *(указывается для объектов защиты производственного или складского назначения)*	-	
1.14.	Наличие людей в селитебной зоне	-	

	(указывается для объектов защиты производственного или складского назначения)	
1.15.	**Круглосуточное пребывание (проживание)** *за исключением дежурного персонала объекта*	
	Наличие круглосуточного пребывания или проживания людей	Нет
	Наличие круглосуточного пребывания или проживания маломобильных групп населения, детей дошкольного и школьного возраста, пожилых людей старше 65 лет	Нет
1.16.	Нахождение в рабочее время на объекте более 10 человек, отнесенных к категории маломобильных групп населения, детей дошкольного и школьного возраста, а также пожилых людей старше 65 лет	Нет
1.17.	Наличие маломобильных групп населения, пожилых людей старше 65 лет на территории *(указывается для объектов защиты производственного или складского назначения)*	-
1.18.	Наличие на объекте пожарной охраны, обеспеченной пожарно-техническим вооружением	Нет
1.19.	Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности	Да
1.20.	Электропроводка выполнена более 10 лет назад и не подвергалась капитальному ремонту	Нет
1.21.	Вид электропроводки (за исключением зданий и сооружений V степени огнестойкости)	Открытая
1.22.	Наличие электрического отопления (за исключением электрических котлов с контуром отопления)	Нет
1.23.	Наличие печного отопления	Нет
1.24.	Категория объекта по потенциальной радиационной опасности *(указывается для объектов защиты производственного или складского назначения)*	-
1.25.	**Сведения о системах противопожарной защиты**	
	Система пожарной сигнализации	Установлена, безадресная
	Система автоматического пожаротушения	Не установлена
	Система противодымной защиты	Не установлена
	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей	Установлена
	Система передачи извещений о пожаре	Не требуется

	Внутренний противопожарный водопровод	Не установлена
	Наружное противопожарное водоснабжение	Не установлена
2.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**	
не проводилась *(указывается собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (в руб.) или приводятся реквизиты полиса страхования объекта защиты (дата, номер, страховая сумма в руб.)*		
3.	**Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности**	
Эксплуатация объекта защиты осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности. *(указываются сведения об обеспечении эксплуатации объекта защиты в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке[1], или условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)*[2]		
4.	**Сведения о нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности, в соответствии с которыми должна обеспечиваться пожарная безопасность объекта защиты** *(заполняются сведения по обеспечению пожарной безопасности в зависимости от выбранного условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, за исключением нормативных правовых актов, определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности)*	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), в соответствии с которыми эксплуатируется объект защиты
4.1.	Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками	СП 4.13130.2013(пп.4.3,4.4)
4.2.	Обеспечение проездов и подъездов для пожарной техники	№123-ФЗ (п.1ч.1ст.90) СП 4.13130.2013 (раздел 8) Правила противопожарного режима в РФ (пп.71,72)
4.3.	Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения	№123-ФЗ (чч.1,4 ст.68, чч. 1,2 ст.98) СП 8.13130.2020 (пп.4.1, 5.1, 6.1).

[1] Статьи 48 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[2] Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.4.	Обеспечение конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ (чч. 1, 3 ст. 80, чч. 1-3, 5-7, 9-11 ст. 87, чч. 1-3, 14 ст. 88, чч. 1-2, 4-6 ст. 137). СП 2.13130.2020 (раздел 5.4); СП 4.13130.2013 (раздел 4, 5).
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара	№ 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1-3, 8, 10-12, 14 ст. 89). СП 1.13130.2020 (раздел 4, 7, 9).
4.6.	Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при тушении пожара	№ 123-ФЗ (ст. 90). СП 4.13130.2013 (раздел 7).
4.7.	Обеспечение объекта системами противопожарной защиты	№ 123-ФЗ (чч. 1, 4-7, 9-10 ст. 83, чч. 1-4, 7-11 ст. 84, чч. 2 – 4 ст. 103). СП 3.13130.2009. СП 486.1311500.2020. СП 484.1311500.2020. СП 6.13130.2021.
4.8.	Обеспечение размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ (чч. 4 ст. 83). СП 484.1311500.2020.
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	№ 123-ФЗ Правила противопожарного режима в РФ (раздел I, II, XV, XVI, XVIII, XIX).

4. Сведения о критериях добросовестности для объекта защиты

№ п/п	**Наименование критерия добросовестности**	**Показатель (критерий оценки)[3]**
1	Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для маломобильных групп населения, автоматическим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции)	Нет
2	Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений	Нет

[3] Приложения № 3 и № 4 к приложению № 2 к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

3	Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, не вошедшими в пункты 1, 2	Нет
4	Наличие в отношении объекта заключения о независимой оценке пожарного риска, оформленного в соответствии с Правилами оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска", с выводом о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима	Нет
5	Наличие на объекте учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению здания	Нет
6	Наличие сведений о проведении на объекте перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или технического перевооружения	Нет
7	Предоставление заключения по оценке пожарного риска с обоснованием отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности	Нет
8	Наличие системы пожарной сигнализации с автоматическим дублированием сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2)	-
9	Наличие зарегистрированных случаев пожаров на объекте за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества)	Нет
10	Наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте либо решения суда о приостановлении деятельности на объекте в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет	Нет
12	Непредставление в установленном порядке декларации пожарной безопасности в отношении объекта, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации	Да

13	Непредставление подконтрольным лицом уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности	Да
14	Наличие сведений о ненадлежащей работе при пожаре на объекте имеющихся систем противопожарной защиты	Нет
15	Наличие сведений о приостановлении действия лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие грубых нарушений лицензионных требований, осуществлявшего деятельность на объекте	Нет
16	Предоставление контролируемым лицом договора страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом требований пожарной безопасности	Нет
17	Предоставление в добровольном порядке декларации пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") в отношении объекта (наружной установки), для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации	Да

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя заявителя)

(электронная подпись)

«28» августа 2026 г.